

消防器材、设备设施检查内容及规定

1.0 消火栓每季检查一次

- 1.1 目的：保证消火栓部件齐全、完好，灭火时能迅速正常地输出消防水。
- 1.2 职责：内保人员负责完成。
- 1.3 检查内容：
 - 1.3.1 栓外检查：检查栓门关闭是否良好，锁、玻璃有无损坏，封条是否完好。
 - 1.3.2 栓内检查：打开封条和消火栓门，检查消火栓内部件是否齐全，固定部件连接是否完好，消火栓内有无渗水和腐蚀等现象。

2.0 灭火器每年检查一次

- 2.1 目的：保证灭火器的灭火剂和压力符合使用要求，配件完好无缺，随时保持能有效使用。。
- 2.2 职责：内保人员负责完成。
- 2.3 检查内容：
 - 2.3.1 检查压力表指针是否在红、黄之间的绿色区域（指针在绿色区域内为正常）。
 - 2.3.2 检查灭火器铅封、保险销、瓶体及喷管等是否完好。

3.0 气体灭火系统每年检查一次

- 3.1 目的：保证该系统在任何时候都处于正常的备用状态。
- 3.2 职责：内保人员与工程部配合完成。
- 3.3 检查内容：
 - 3.3.1 检查气体钢瓶上的压力表是否符合标准。
 - 3.3.2 检查该系统各部件及线路连接是否牢固、可靠无误。
 - 3.3.3 检查中如发现气压不足或部件损伤等，应及时报工程部，由工程部报请厂家更换维修。

4.0 消火栓泵、喷淋泵、喷雾泵每季度检查一次

- 4.1 目的：确保其正常运转及时增压供水。
- 4.2 职责：内保人员与工程部配合完成。
- 4.3 检查内容
 - 4.3.1 检查各泵外观和电源控制柜线路等是否完好。

4.3.2 检查现场启、停是否正常。

4.3.3 由中控室远程操作启、停是否正常。

5.0 防排烟机每年检查一次

5.1 目的：确保排烟机、正压风机随时处于良好的使用状态。

5.2 职责：内保人员与工程部配合完成。

5.3 检查内容：

5.3.1 由中控室值机员对排烟机和正压风机的启、停进行操作。

5.3.2 由一名内保人员和一名工程人员到防排烟机现场观察该排烟机或正压风机是否能正常启、停。

6.0 防火卷帘门每季度检查一次

6.1 目的：确保防火卷帘门起、降运行良好。

6.2 职责：内保人员负责完成。

6.3 检查内容：

6.3.1 现场检查，查看门轨、门帘、按钮箱是否完好。

6.3.2 在现场进行升、降运行检查，观察上、下限位装置是否正常。

6.3.3 由中控值机员进行联动操作是否正常。

7.0 以上各类消防设备、设施如有损坏应及时报工程部修复或更换